

全南县水利局

签发人：钟春敏

全水提字〔2022〕2号

分类：〔A1〕

〔同意对外公开〕

关于全南县十九届人民代表大会第二次会议第 202247号代表议案、建议的答复函

郭满连、谌林生、何彬、谌海清、钟达亮、邱兵、肖盛、郭礼炎、
吴杰代表：

您提出的《关于请求实施正河村农饮工程自来水建设的建议》
（编号：总第202247号，水利类06号）收悉，现答复如下：

你们提出“……与竹莞共用一个农饮自来水，人口众多，水源不足，供水量不足，一到年节来临之时，季节性缺水，水质浑浊，……生活非常不便”等问题，2010年以来，我局实施的全南县竹莞村竹莞农饮工程，设计供水规模130吨，供水范围涉及竹莞村上河、蕉坑、石碓、高围、大城围、竹莞背、铜锣坵、正河村寨下、牛栏坑、岭足下、东方红等村小组，受益人口1300多人。由于该工程建设时期较长，受气候变化、工程运行管理等

因素影响，在干旱时期会产生季节性缺水现象，为更好的提升农村饮水安全供水保障，我局 2022 年已将正河村里庄坝农饮工程列入了提档升级计划，目前勘察设计工作已经启动。拟通过该项目实施供水管网延伸至寨下、牛栏坑、岭足下、东方红等四个村小组，提高供水保障，解决用水水源、水量不足问题。

在此，感谢您对水利工作的关系与支持。

附件：人大代表建议办理工作征询意见表



抄送：县人大常委会选任联工委、县政府督查室

联系人及电话：18770776198

附件 5

县人大代表建议办理工作征询意见表

代表姓名	郭满连、谌林生、何彬、谌海清、钟达亮、邱兵、肖盛、郭礼炎、吴杰		通讯地址及联系电话	
建议标题	关于请求实施正河村农饮工程自来水建设的建议			
建议编号	202247	建议分类 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2	A1	
承办单位	全南县水利局			
代表答复内容				
办理态度	满意	<input checked="" type="checkbox"/>	基本满意	不满意
办理结果	满意	<input checked="" type="checkbox"/>	基本满意	不满意
<p>何彬</p> <p>肖盛 邱兵 郭礼炎 谌林生 谌海清 钟达亮 郭满连</p> <p style="text-align: right;">代表签名:</p> <p style="text-align: right;">2022年7月11日</p>				

注：1. 此表一式三份，代表应在收到答复件之日起一个月内，分别送承办单位、人大常委会选任联工委和县政府督查室；2. 双线以上由承办单位填写，双线以下由代表填写；3. 必须代表本人签名。

